

## LÁMPATEST JEGYZÉK

az

2314 Halásztelek, Hrsz.: 1217/43. alatti

### ISKOLA TETŐTÉR BEÉPÍTÉS

ÉPÜLETVILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ.

#### "L1" jelű lámpatest

**Típus:** PHILIPS, CoreLine SM134V PSU W20L120 1 xLED37S/840 OC

**Leírás:** Mennyezetre szerelhető, LED lámpatest, irodai optikával (UGR<19).

**Védettség:** IP20.

**Érintésvédelmi osztály:** I.

**Szín:** fehér.

**Fényforrás:** 3700 lumen LED panel (nem cserélhető).

**Tervezett felhasználás:** tantermek.



#### "L8" jelű lámpatest

**„+fk”:** falon kívüli keret, mennyezeti szereléshez

**Típus:** PHILIPS, CoreLine RC132V W60L60 LED36S/- NO

**Leírás:** Süllyesztve szerelhető, LED lámpatest, normál optikával, falon kívüli szerelőkerettel.

**Védettség:** IP20/IP44.

**Érintésvédelmi osztály:** I.

**Szín:** fehér.

**Fényforrás:** 3600 lumen LED panel (nem cserélhető).

**Tervezett felhasználás:** folyosó.



## TARTALÉKVILÁGÍTÁSI LÁMPATESTEK

### MENEKÜLÉSI ÚTIRÁNYJELZŐ LÁMPATESTEK

#### 'Lv1" jelű lámpatest

**Típus:** ASM-SECURITY KFT., CL-414 / slave / con / MB, állandó üzemű, piktogrammal !

**Leírás:** Mennyezeti/függeszített, akkumulátoros vészvilágítási lámpatest, 1 órás áthidalási idővel, állandó üzemre, falra/függeszítve szerelve.

**Védettség:** IP42.

**Érintésvédelmi osztály:** II.

**Fényforrás:** 1W LED.

**Tervezett felhasználás:** menekülési irányjelzés.



## **BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁSI LÁMPATESTEK**

### **"LBv1" jelű lámpatest**

**Típus:** ASM-SECURITY KFT., CL-303-R, 3W LED, 1 h, készenléti üzemű, kör optikával.

**Leírás:** Mennyezeti, hagyományos, beépített akkumulátoros lámpatest, 1 órás áthidalási idővel.

**Védettség:** IP20.

**Érintésvédelmi osztály:** II.

**Fényforrás:** 1W LED.

**Tervezett felhasználás:** menekülési útvonalak biztonsági világítása.



### **"LBv2" jelű lámpatest**

**Típus:** ASM-SECURITY KFT., CL-303-F, 3W LED, 1 h, készenléti üzemű, folyosó optikával.

**Leírás:** Mennyezeti, hagyományos, beépített akkumulátoros lámpatest, 1 órás áthidalási idővel.

**Védettség:** IP20.

**Érintésvédelmi osztály:** II.

**Fényforrás:** 1W LED.

**Tervezett felhasználás:** folyosó - biztonsági világítás.



### **"LBv3" jelű lámpatest**

**Típus:** ASM-SECURITY KFT., CL-603, 3W LED, 1 h, készenléti üzemű.

**Leírás:** Falon kívüli, hagyományos, mennyezeti, beépített akkumulátoros lámpatest, 1 órás áthidalási idővel.

**Védettség:** IP44.

**Tervezett felhasználás:** menekülési útvonalak biztonsági világítása.



Szolnok, 2022. július 26.

**Nagy Attila sk.**  
villamos tervező