

Elosztó jele: "E-1"
Elosztó megnevezése: földszinti elosztó - MÓDOSÍTÁS

Feszültség: 3x 400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: TN-C-S rendszer (nullázás)
Beépített teljesítmény: 37 kW.
Egyidejű teljesítmény: 24 kW.
Zárlati áram: max.6 kAeff.
Névleges áramerősség: 3x40 A.
Beépítés helye: tanárban, falra szerelve.

Az elosztókat az MSZ EN 61439 szabvány szerint kell elkészíteni.

Az elosztó típusa:

Lemesház és műanyag fali elosztóberendezés, fali kivitelű, teli ajtóval TS35 kalapsínekkel, nulla és PE sínkel, sorozatkapcsolókkal.
Típus: SCHRACK, Modul 2000, 2A-39, 2000x600x200mm + ajtó, IP30.

Az elosztó elhelyezése:

Tanári helyiség, padlóra állítva.

Készülékek típusa:



- Készülékek általában: SCHRACK.
- Görgős kapcsolók: SCHRACK.

További megjegyzések a műszaki leírásban találhatók.

JELMAGYARÁZAT

**ÚJ/MÓDOSÍTOTT áramkör,
készülék beépítés !**

**FIGYELEM! A terv csak az
elosztó módosított áramköreit
tartalmazza, egyéb tekintetben
változatlan.**

Tervező:	
 REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT. 5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549	
Építtető : Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, Rákóczi u. 17.	
Generál tervező : PAP TIBOR ÉPÍTÉSSIRODA KFT. 2750 Nagykőrös, Encsi u. 4.	
Munka megnevezése: ISKOLA TETŐTÉR BEÉPÍTÉSE	
Építés helye: 2314 Halásztelek, hrsz.:1217/43.	
Rajz megnevezése: "E-1" jelű elosztó módosítás terve	
Tervfajta: VILLAMOS KIVITELI TERV	
Munkaszám: 40/22.	Tervlap méretarány: 1:10
Rajzszám: EV-05	Kelt: 2022.07.26.
Felelős villamos tervező: NAGY ATTILA V/16-0678 	
Tervező munkatárs:	
Ez a dokumentum a Rekonterv Kft. tulajdona. Felhasználni, másolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.	

REKONTERV

TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT.

5008 Szolnok, Vörösmarty u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu

Tel.: 30/921-3526, Fax.: 56/240-549

Építés helye:

2314 Halászfiek, hrsz.:1217/43.

Munka megnevezése:

ISKOLA TETŐTÉR BEÉPÍTÉSE

Rajz megnevezése:

"E-1" JELŰ ELOSZTÓ MÓDOSÍTÁS TERVE

Felad. tervező:

NAGY ATTILA

Lapozdó:

2

Összes lap:

6

Kelt:

2022.07.26.

Munkaszám:

40/22.

Tervfólia:

KIVITELI

Lépték:

L.n.

