

Megjegyzés:

- A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentáció ismeretében használható fel.
- A műszaki leírásban foglaltakat figyelembe kell venni. Kivitelezést és anyagrendelést csak a Beruházó, szolgáltatók és hatóságok írásos jóváhagyásának birtokában lehet megkezdeni.
- Méretek a helyszínen ellenőrizendő! Kivitelezni csak Beruházó, Műszaki Ellenőr és a Tervellenőr által elfogadott és jóváhagyott tervekben szabad. A kivitelező köteles a kivitelezés megkezdése előtt egyeztetni a tervezővel.
- A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel.
- A tervről való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet.
- Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendjét az egyes szakági vállalkozók ill. a generál kivitelező egyeztessék egymással.
- A gépészeti áttörések kialakítását és a gépészeti berendezések elhelyezését csak a statikus tervező jóváhagyása után lehet megvalósítani.
- A gépek rendelésénél figyelembe kell venni, hogy a gépek felépítése kapcsolási séma szerinti.
- A szabadon és eldobozolásban vezetett cső vezetékeket 10mm vastag polifoam csőhéjjal szükséges szigetelni!
- Fügőleges csőterv és az alaprajz között esetlegesen felmerülő különbségeknél minden esetben az alaprajz a mérvadó.
- Fűtési hálózatban minden magas pontra légtelenítőket kell elhelyezni.
- Fűtési hálózatban minden alacsony pontra ürítőket kell elhelyezni.
- Fűtési hőfoklépcső: 70/55 °C

Csővezeték rendszereket, és szigeteléseiket a gyártó technológiai utasításának megfelelően kell készíteni. ÉMI engedélyben leírtakat maradéktalanul figyelembe kell venni.
Szigeteléseket úgy kell kialakítani, hogy végeredményként egy összefüggő, homogén szigetelés alakuljon ki a megfelelő rendszeren. Ennek érdekében a gyártó által előírt segédszerkezeteket kell alkalmazni, mint. pl. ragasztók, átlapoló ragasztószalagok, stb.
A tervezett fűtési vezetékek szabadon és eldobozolva vezetett Geberit Mapress kívül horganyzott szénacél csövek.

